



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа коммутационного модуля,
выкатного элемента (на базе ВВ/TEL)

1. Вакуумный выключатель: ВВ/TEL - - / 630 У2 _____ шт.
 Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ _____ 800* У2 _____ шт.
 Номинальный ток отключения, 12,5; 20; 31,5 кА _____ 1000 У2 _____ шт.
 Номинальный ток, А _____ 1600 У2 _____ шт.

* - только для шкафов К3-02, К2-03 пр-ва НРБ (СЭВ)

Всего _____ шт.

2. Для модернизации шкафа типа: _____ (выбрать из списка или указать другое)

- К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП,
- КРУ2-10, К-ХII, К-ХIII, К-ХХVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09, CSI-1-10, К-IIy, К-IIIy, К-IV, К-VIy, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7,
- КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня

3. Тип заменяемого выключателя: _____ (выбрать из списка или указать другое)

ВК-10, ВКЭ-10,
 ВМПП-10, ВМЕ-10К,
 ВМП-10П, ВМПЭ-10,
 ВМГ-133

4. Тип привода: _____ (выбрать из списка или указать другое)

ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ,
 ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА,
 ПЭВ-11, ППМ-10, встроен. привод

5. Втычные контакты главных цепей: _____ (заполняется при замене ВК-10, ВКЭ-10)

- диаметр 24 мм на 630, 800 А
 - диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600 А

6. Разъемы вспомогательных цепей: _____

-СШР - другое _____

7. Механизм доводки: _____ (заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10)

- с червячным редуктором
 - со стопором

8. Блокировка разъединителей: _____ (заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня)

- механическая - замок Генодмана
 - электромагнитная

9. Подключение ТСН: _____ (заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока)

- до выключателя ввода - на сборные шины

10. Род оперативного тока: _____

- переменный - постоянный - выпрямленный

Источник выпрямленного оперативного тока:

- БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом)
 - БПТ + УПНС-2 (с фильтрованным выходом)
 - БПТ + БПН

Фильтры Ф/TEL-220-02 - _____ шт.

Кол-во фильтров выбирается равным кол-ву БПТ на распред. пункте

- другой _____

11. Напряжение оперативного питания: _____

= 110 В ~ 100 В ~ 220 В
 = 220 В ~ 127 В - другое _____

12. С ограничителями перенапряжений: _____

- В комплекте поставки
 - Типа ОПН-КР/TEL- / УХЛ
 - Типа ОПН-РТ/TEL- / УХЛ 2

13. Монтаж: _____

- Заказчика - Шеф-монтаж ТЭУ (1 фидер)

14. Доставка: - Поставщика (транспорт ТЭУ) - Самовывоз (EXW Севастополь)

Сведения о заказчике
 (предприятие, адрес)

Ответственный за заказ
 (тел, факс, e-mail)